Place de l'Hotel de Ville
Rue Fontaine
Rue du Maréchal Foch
Rue Saint Martin
Impasse Jacques Prévert
Temple
Regard séparatif avec cloison
Traces d'EU
Arrivée en chute Fe -1.00 m
Regard équipé d'un clapet anti-retour
Réseau traversant Origine ?
NON CONFORME EP à déconnecter Vérifier sur quel réseau est raccordé le branchement existant EU ou EP
NON CONFORME EP à déconnecter Branchement EU à raccorder sur réseau EU
NON CONFORME à vérifier Raccordement possible du réseau EU sur le réseau EP
NON CONFORME à vérifier Raccordement possible d'EP sur le réseau EU
NON CONFORME EP à déconnecter
ACCEPTABLE Grille EP raccordée sur EU
ACCEPTABLE Raccordement possible d'EP sur le réseau EU
ACCEPTABLE Descente EP raccordée sur EU Vérifier si le puits a un trop-plein
ACCEPTABLE Descente EP raccordée sur EU
CONFORME
AVIS
Raccorder les EU sur le pot de branchement
Raccorder les EP sur le pot de branchement
Raccorder la gouttière sur le pot de branchement
Vers Ancienne évacuation eau de pluie dans le sol
Trou de récupération des EP
Remontée d'EU par le WC en temps de pluie
Remontée d'EU par les sanitaires en temps de pluie
Remontée d'EU par le siphon en temps de pluie
Remontée d'EU par le regard en temps de pluie
Remontée d'EU par le réseau en temps de pluie
Remontée de la nappe d'eau par le sol de la cave
Remontée de la nappe d'eau par le sol et les murs de la cave
Traces d'humidité dans la cave
Destination inconnue
Infiltration d'ECP
Pompe dans regard
Pompe vide cave
Traces d'EU Fe - 2.00m
Traces d'EU Fe - 2.41m
Sec
En charge
Ø400 Béton
Arrivée non identifiée
Ancien décanteur Sec
Tampon sous enrobé
Niveau eau -2m/TN
Niveau eau -1.93m/TN
Ecoulement eaux de surface de voirie
Grange en ruine
Accès chambre mortuaire
Accès Crédit Agricole par rampe
Garage extension
SI En pleine terre
Dans la cave